



Belge Numarası	006-15-0006-61439-01/R03
Kuruluşun Adı / Firma Adı	EMS Elektromekanik İnşaat Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kuruluşun Adresi	1200 Sokak No:97 Ostim/ANKARA
Kuruluşun Üretim Yeri Adı	EMS Elektromekanik İnşaat Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kuruluşun Üretim Yeri Adresi	1200 Sokak No:97 Ostim/ANKARA
Tescilli Ticari Marka	EMS
İlgili Standart	TS EN 61439-1:2012+AC:2014+T1:2014 - Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları - Bölüm 1: Genel kurallar IEC 61439-1:2011 - Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules TS EN 61439-2:2012 - Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları - bölüm 2: Güç anahtarlama ve kontrol düzenekleri IEC 61439-2:2011 - Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies
İlk Belgelendirme Tarihi	04.05.2015
Yeni Yayın Tarihi	04.06.2018
Belgenin Son Geçerlilik Tarihi	03.06.2021

Belge Kapsamı

- Tip/Model: Dahili Tip
- Kullanım Alanına Göre Tip: A.G. Güç Dağıtım Donanımı
- Tasarıma Göre Tip: Güç Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni Panosu (PSC-PANOSU)
- Tesis Şartına Göre Tip: Bina içi – Sabit
- Panonun Elektrik Çarpmasına Göre Tipi: Yetkili Personel
- Çalışma Gerilimi (U_e): 400 V
- Ana Devrelerde Darbe Dayanım Gerilimi (U_{imp}): 8 KV

(Belge Kapsamının Devamı 2.Sayfadadır)

04 / 06 / 2018
Ata Gürül ARSLANLI
Genel MÜDÜR



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TÜRKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).

